

EN50438 pre CZ vyhlásenie

Dodávame technológie Jiangsu Goodwe CO., LTD

Týmto vyhlasujeme, že model inverterov:

GW5048D-ES


GW3648D-ES

Splňte predvolené nastavenie normy EN50438:2013, očakávajte nasledujúce nastavenia:


Parameter	Maximálny čas čistenia s	Maximálne nastavenie výstupu
Prepätie	0,2	230 V + 15%
Podpätie	0,2	230 V - 15%
Nadmerná frekvencia	0,5	52 Hz
Nedostatočná frekvencia	0,5	47,5 Hz

Okrem toho sú podrobnosti krivky QU, PU, PF špecifikované nižšie, výrobné nastavenia sú zapnuté:

1. QU krivka




2. PU krivka



3. PF krivka

Splnené predvolené nastavenie E I50438:201

Approver: Jing Xie (谢静)



20170717