

EÚ – VYHLÁSENIE O ZHODE

Názov organizácie: KIWA sk, s.r.o.
Adresa: Krivánska 5, 949 01 Nitra
IČO: 44 769 512
Výrobca: KIWA sk, s.r.o., Slovenská republika
Prevádzka: Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra

Značka: **KIWA®**
Výrobok: PO I 280V/12,5kA a PO I N-PE 260V/12,5kA
Typ: Prepäťová ochrana – typová rada PO I KIWA
Popis výrobku:

Zariadenie na ochranu proti prepätiu (SPD) je elektrické zariadenie na ochranu elektrického obvodu a inštaláčného systému. Miesto pri vstupe do objektu - typ 1 (10/350)

PO I 280V/12,5kA		
PO I 1 280V/12,5kA 81.001	PO I 1 R 280V/12,5kA 81.005	PO I 1+1m 280V/12,5kA 81.031
PO I 2 280V/12,5kA 81.002	PO I 2 R 280V/12,5kA 81.006	PO I 1+1m R 280V/12,5kA 81.032
PO I 3 280V/12,5kA 81.003	PO I 3 R 280V/12,5kA 81.007	PO I 3+1m 280V/12,5kA 81.027
PO I 4 280V/12,5kA 81.004	PO I 4 R 280V/12,5kA 81.008	PO I 3+1m R 280V/12,5kA 81.028
PO I 1+1 280V/12,5kA 81.009	PO I 1+1 R 280V/12,5kA 81.011	PO I 0 280V/12,5kA 81.017
PO I N-PE 260V/12,5kA		
PO I 0 N-PE 260V/12,5kA 81.018	PO I 1 N-PE 260V/12,5kA 81.019	

Hore uvedené výrobky sú posudzované podľa § 23 odst.1 zákona č. 56/2018 Z. z. a sú v zhode s technickými požiadavkami nasledovných vládnych nariadení:

Číslo: 148/2016 Z.z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

Číslo: 127/2016 Z.z.

Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky o elektromagnetickej kompatibilite

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Základné technické údaje:

PO I 280V/12,5kA $U_c = 280V$ AC (L-N), $I_{imp} = 12,5kA$, $I_{max} = 50kA$, $U_p \leq 1,3kV$, $U_{oc} = 20$ kV, IP 20

PO I N-PE 260V/12,5kA $U_c = 260V$ AC (N-PE), $I_{imp} = 12,5kA$, $I_{max} = 40kA$, $U_p \leq 1,5kV$, $U_{oc} = 6$ kV, IP 20

Ostatné údaje podľa katalógu KIWA - prepäťové ochrany na webstránke výrobcu: www.kiwa.sk

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy:

ÖVE/ÖNORM EN 61643-11:2007-10-01

Identifikácia autorizovanej osoby (AO) : OVE – Testing & Certification

Adresa: Kahlenberger Str. 2A
1190 Wien, Austria

Číslo certifikátu: 53274-001-04

Dátum vydania: 24.04.2012

Posudzovanie zhody bolo vykonané v súlade so smernicami EP a rady, preto môže byť použité označenie **CE**.

Vyhlasovateľ:

Meno: Ing. Daniel Sidun

Dátum: 14. 5. 2018

Funkcia: Výkonný riaditeľ

Podpis:

Adresa: Jakuba Haška 1, Nitra 949 01

Daniel Sidun
KIWA sk, s.r.o.
Krivánska 5
949 01 Nitra